

Warszawa, dnia 7 marca 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-III.8222.10.2024.DS

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Hotel Mistral

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 6 lutego 2024 r.

Data zakończenia: 6 lutego 2024 r.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienie do kontroli:
 - nr 213/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.
- Wskazania do kontroli:
 - nr 12/2024 z dnia 1 lutego 2024 r.
- Protokół kontroli z dnia 6 lutego 2024 r.
- Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lutego 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

- Spełnianie wymagań, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do której obiekt został zaszeregowany.
- Spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych w zakresie posiadania aktualnych opinii/protokołów obligatoryjnych kontroli/przeglądów budowlanych, w których mieszczą się obiekty hotelarskie.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprzeprowadzenie kontroli pięcioletniej badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Postępowanie pokontrolne

- Liczba zaleceń pokontrolnych: 2.
- Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.