RTG-04	Sala prześwietleń	120	5	600		6	720		+22	
	sterowania			40		-	-		+22	
RTG-05	Sala prześwietleń	120	5	600		6	720		+22	
	sterowania	-	-	40		-	-		+22	
RTG-08	Ciemnia mokra	29	5	150		6	180		+18	
RTG-09	" sucha	30	5	150		6	180		+18	
				1580	N-16		1800	W-16	+22	23400
	III. P I E T R O									
P-04	Sala porodowa	113	6	680		5	570		+25	
P-06	Boks l-ej pielegn.nowor.	29	6	170		5	140		+25	
P-07	Sterylizacja	28	6	170		5	140		+18	
P-08	Pokój przygot.lekarzy	20	5	100		5	100		+22	
P-09	Pokój zabiegowy	78	6	470		5	390		+25	
				1590	N-17		1340	W-17	+25	22000
	IV. P I E T R O									