

## Informacja z kontroli przeprowadzonej w WARSAW PLAZA HOTEL

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 17.05.2021 r. - data zakończenia: 24.05.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: bieżący</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 06.05.2021 r.</li> <li>2. Wskazanie do kontroli nr 64/2021 z dnia 06.05.2021 r.</li> <li>3. Program kontroli z dnia 15.02.2021 r.</li> <li>4. Protokół – podpisany w dniu 25.05.2021 r.</li> <li>5. Wystąpienie pokontrolne - z dnia 31.05.2021 r.</li> <li>6. Inne dokumenty – brak</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b></p> <p>Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166 t.j.)</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości/ niezgodności: Nie przeprowadzono obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w ustawowym terminie czym naruszono zapisy art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie z którymi obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, co najmniej raz na 5 lat powinny być poddawane m.in. badaniom instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów.</p> <p>Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211 t.j.) zalecono przedłożyć jako załącznik do odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne kopię protokołu z badania instalacji elektrycznej, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano</p>	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU


 Andrzej Gofowiczek