

PZ-PI-I.7224.1.2022.AC



2022-06965

BH-WO.272.17.2022.3

Radom, 4 lutego 2022 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWAIE
ul. KS. I KŁOPOTOWSKIEGO 5
03-718 WARSZAWA

Dotyczy: wezwania znak PZ-PI-I.7224.1.2022.AC

W odpowiedzi na wezwanie znak PZ-PI-I.7224.1.2022.AC z dnia 31.01.2022 r. do uzupełnienia braków w dokumentacji dotyczącej zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne, tj. linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Rożki – Puławy w załączeniu przekazujemy aktualizację zgłoszenia zawierającą elementy wskazane w art. 152 ust. 2 POŚ oraz informujemy, że przebudowie uległy sekcje 167-171 oraz 171-174 ww. linii, tj.:

- demontaż istniejących (starych) konstrukcji stanowisk 168, 169 i 172
- montaż konstrukcji słupów serii H52 na stanowiskach 168 (ON150+5), 169 (ON150+5), 170A (ON150+5), 172 (ON100), 172A (ON150) wraz ze zmianą lokalizacji stanowisk
- montaż nowych przewodów fazowych (wraz z nowymi łańcuchami izolatorowymi) oraz przewodów odgromowych

Zmianie nieznacznie uległa trasa linii, wybudowano 5 nowych stanowisk słupowych (zdemontowano 3 stare konstrukcje, dobudowano 2 nowe stanowiska słupowe - 170A i 172A). Pozostałe współrzędne słupów nie uległy zmianie. Linia uległa skróceniu o 46 m.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowej instalacji, w związku z wykonanymi pracami na ww. linii elektroenergetycznej mają charakter istotnej zmiany, tzn. takiej, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego wpływu na środowisko, w odniesieniu do parametrów instalacji zgłoszonej po raz pierwszy (SE/JK/578/2013 z dnia 27.02.2013 r. – zgłoszenie w załączeniu).

Z poważaniem

X

Danuta Wiss

Elektronicznie podpisany
przez Danuta Wiss
Data: 2022.02.04 08:44:33
+01'00'

Z upoważnienia Zarządu PSE S.A.

Dyrektor Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy

Załączniki:

1. Aktualizacja danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej PEM dot. linii elektr. 220 kV relacji Rożki – Puławy
2. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM dot. linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Rożki – Puławy z 2013 r.

Kopię otrzymują:

1. BH WO

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna,
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel. +48 22 242 20 36, fax +48 22 242 23 23, www.pse.pl

Aktualizacja danych zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne		
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:		
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa		
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:		
Napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Rożki - Puławy		
3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:		
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna.		
4. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:		
Linia wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej Rożki 220/110 kV Adres stacji elektroenergetycznej: Rożki, 26-624 Kowala i wprowadzona do Zakłady Azotowe Puławy S.A. Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy		
5. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:		
Przesył energii elektrycznej na poziomie 130 TWh rocznie		
6. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):		
Instalacja funkcjonuje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę		
7. Wielkość i rodzaj emisji ² :		
Napięcie znamionowe równe 220 kV		
8. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:		
Projektowanie i budowa obiektów elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.		
9. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:		
Oddziaływanie instalacji elektroenergetycznej nie przekracza dopuszczalnych poziomów emisji pola-EM		
10. Szczegółowe dane dla przebudowywanej sekcji		
1.	Współrzędne słupów linii 220 kV relacji Rożki – Puławy podane w układzie 1992	
	Nr słupa	X
	166	401694,4000
	167	401792,5920
	168	401795,5930
	169	401830,3060
		Y
		706151,5570
		706390,8890
		706837,8910
		707078,9920

	170 A	401829,7850	707298,6530
	170	401845,8790	707682,4520
	171	401859,6150	708094,7220
	172	402021,0874	708132,7038
	172 A	402223,9518	708002,7997
	173	402381,5410	707901,5660
2.	<p>Długość linii w km: 70,37</p> <p>Długość linii na terenie województwa mazowieckiego wynosi 53,18 km</p> <p>Długość linii na terenie województwa lubelskiego wynosi 17,19 km</p>		
3.	<p>Kwalifikacja instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,</p> <p>Instalacja elektroenergetyczna należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko</p>		
4.	<p>Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych,</p> <p>Sprawozdanie nr PP-PS/21-11-3-1 z pomiarów emisji pola EM w środowisku z dnia 22.12.2021 stanowi załącznik nr 1 do formularza zgłoszenia</p>		
<p>11.Radom, data (2022-02-04)</p> <p>Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:</p>			
<p>Elektronicznie podpisany przez Danuta Wiss Data: 2022.02.04 08:45:02 +01'00'</p> <p>X Danuta Wiss</p> <hr/> <p>Z upoważnienia Zarządu PSE S.A. Dyrektor Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy</p>			
<p>Podpis</p>			

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP76411920

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Identyfikator adresata: umwm

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Identyfikator nadawcy: PSE_SA

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-02-04T14:49:11.617

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-02-04T14:49:11.617

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK110358654

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 110358654

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-2148c66b3ce534fae1e0f306814ab437 :

referencja ID-51d979350fcf849a51d9954612cab47e : Pismo%20og

%C3%B3line%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3line%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-dee4b091947c4e4aa1005f42f2ecd761