

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-III.8222.95.2024.EC

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Hotel CHABROWY DWOREK

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 4 października 2024 r.

Data zakończenia: 4 października 2024 r.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do kontroli:
 - nr 329/2023 z dnia 22 września 2023 r.
 - nr 131/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.
- Wskazania do kontroli:
 - nr 186/2024 z dnia 23 września 2024 r.
 - nr 185/2024 z dnia 23 września 2024 r.
- Protokół kontroli z dnia 4 października 2024 r.
- Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 października 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

- Spełnianie wymagań, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do której obiekt został zaszeregowany.
- Spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych w zakresie posiadania aktualnych opinii/protokołów obowiązkowych kontroli/przeglądów budowlanych, w których mieszczą się obiekty hotelarskie.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprzeprowadzenie kontroli pięcioletniej badania instalacji elektrycznej i odgromowej w ustawowym terminie, tj. do końca 2023 r.

Postępowanie pokontrolne

- Liczba zaleceń pokontrolnych: 1.
- Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.